

ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPŁEJ
WODOCIAGÓW I KANALIZACJI
Spółka z o.o.
78-650 MIROSŁAWIEC, ul. Wolności 37
tel./fax 67-259-52-13
755 000-63-53 REGON 570106580
Kapitał zakł. 4 912 500,00 PLN

Zakład Energetyki Ciepłej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

ul. Wolności 37

78 – 650 Mirosławiec

tel. (67) 259 52 13

fax (67) 259 55 01

województwo zachodniopomorskie

powiat walecki

Mirosławiec, dnia 28.10.2014r.

Nr sprawy: ZECWIK 2/2014

Do Wykonawców:

Dotyczy postępowania przetargowego:

„Budowa zbiornika bezodpływowego na ścieki z kanalizacją dla miejscowości Jabłonkowo”.

W dniu 24.10.2014r. do Zakładu Energetyki Ciepłej i Wodociągów i Kanalizacji wpłynęło pismo z dnia 24.10.2014r. z zapytaniami dotyczącymi ogłoszonego przetargu na zadanie: „Budowa zbiornika bezodpływowego na ścieki z kanalizacją dla miejscowości Jabłonkowo” o następującej treści:

Pytanie 1:

„Prosimy o załączenie uzgodnień i pozwoleń dotyczących odtworzeń nawierzchni?”

Odpowiedź ad 1:

Wykonawca realizujący przedmiot zamówienia ma obowiązek odtworzyć nawierzchnię w pasach drogowych po robotach ziemnych zgodnie z projektem, STWiORB, wiedzą techniczną i sztuką budowlaną oraz warunkami zarządcy drogi. Do obowiązków Wykonawcy robót należy wykonanie projektu organizacji robót w pasie drogowym, uzyskać decyzję na zajęcie pasa drogowego na czas robót oraz uzyskanie odbioru od zarządcy drogi odtworzonej nawierzchni. Sprzęt mechaniczny stosowany w pasie drogowym winien być małogabarytowy w celu ograniczenia zniszczeń nawierzchni utwardzonej lub roboty wykonywać ręcznie.

Pytanie 2:

„Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SIWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy?”

Odpowiedź ad 2:

Zamawiający zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. opisał przedmiot zamówienia na roboty budowlane za pomocą dokumentacji projektowej oraz STWiORB. W związku z powyższym brak podstaw do dokonywania jakichkolwiek potwierdzeń ze strony Zamawiającego.

Pytanie 3:

„Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy?”

Odpowiedź ad 3:

Odpowiedzi na niniejsze pytanie udzielono w punkcie 1 i 2 niniejszych wyjaśnień.

Pytanie 4:

„Czy w ramach niniejszej inwestycji przewiduje się wycinkę drzew lub krzewów? Czy Zamawiający posiada decyzję do wycinki drzew lub krzewów? Po czyjej stronie leży uzyskanie ewentualnej decyzji i poniesienie kosztów w sprawie wycinki drzew i krzewów niezainwentaryzowanych?”

Odpowiedź ad 4:

W ramach realizacji niniejszej inwestycji Zamawiający nie przewiduje wycinki drzew oraz krzewów.


Pytanie 5:

„Czy Zamawiający (...) dopuszcza na w/w zadaniu możliwość zamiany obiektu zbiorników bezodpływowych ścieków sanitarnych opisanych w przedmiocie zamówienia na równoważne rozwiązanie zbiorników bezodpływowych ścieków sanitarnych wykonanych z polietylenu (PE). Ciężko doszukać się firmy, która produkuje zbiorniki z rur stalowych o tak dużych gabarytach. W związku z tym naruszone są zasady konkurencyjności w sprawie przetargu. Prosimy o zmianę żądań w tej sprawie.”

Odpowiedź ad 5:

Nie. Konstrukcja i wymiary zbiorników podyktowane są warunkami gruntowymi i lokalizacyjnymi oraz zagłębieniem projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej. Na terenie Polski działa co najmniej trzech producentów tego typu zbiorników.

Z poważaniem

DYREKTOR

mgr Piotr Stefanik